

Protokol: **PV/3037**

Status: **Končni, Verzija: 2.00**

POROČILO O PRESKUSU

Pošiljatelj: **NLZOH, COZ, Oddelek za okolje in zdravje Celje, Enota za vode in živila, Ipavčeva 18, 3000 CELJE**
Naročnik, Plačnik, Lastnik: **VODOVOD ARTIČE, Artiče 21 a, 8253 ARTIČE**
Poslano v vednost: **pošiljatelju**

Sprejem: **21.10.2014 ob 13:30, Preiskano do: 24.10.2014**

Namen odvzema: **Notranji nadzor**

Vzorci prinesel: **Lipošek Benjamin**

Vzorec: **Pitna voda iz omrežja**

Lokacija: **VODOVOD ARTIČE Osnovna šola Artiče, Artiče 39, 8253 ARTIČE**
Odvzemno mesto: **Pipa v kuhinji**
Odvzel: **Lipošek Benjamin**
Datum odvzema: **21.10.2014 ob 11:40**
Stanje ob prevzemu: **ustrezno**

Preiskava: **Pitne vode redna preiskave Colilert**

Zahtevki: Kriteriji za zahtevane parametre so povzeti po pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004,35/2004,26/2006,92/2006,25/2009).

PARAMETER	METODA	PREISK. KOLIČINA	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA	ZAČETEK KONEC
<i>Escherichia coli</i>	Colilert 18 Quanti-Tray 36±2°C	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	MPN/100 ml	21.10.2014 13:50 22.10.2014 11:38
Koliformne bakterije	Colilert 18 Quanti-Tray 36±2°C	100 ml	ni najdeno	4	MPN/100 ml	21.10.2014 13:50 22.10.2014 11:38
Število kolonij pri 22° C	ISO 6222:1999	1 ml	/	11	CFU/ml	21.10.2014 13:50 24.10.2014 09:43
Število kolonij pri 36° C	ISO 6222:1999	1 ml	100	ni najdeno	CFU/ml	21.10.2014 13:50 24.10.2014 09:43

Točke: **11**

Odgovorna oseba:
Mag. Maja Gošnjak
dr.vet.med.



Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

V Celju, 24.10.2014

Stran: 1 od 1