



Poročilo o izvedeni nalogi
VODOVOD ARTIČE - pitne vode

Evidenčna oznaka: 2163-06/18328-17/35619

Naročnik: VODOVOD ARTIČE
ARTIČE 21 A
8253 Artiče

Delovni nalog: pogodba št. 17-604-2/05

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Celje
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celje

Vodja naloge: Blaž Goličnik, dipl. san. inž.

Celje, 18.04.2017

Vodja naloge:

Blaž Goličnik, dipl. san. inž.

Za, elektronsko podpisal Jernej Jezernik, dipl. san. inž. (UN) ob 18.04.2017 14:12:11

Oddelek za okolje in zdravje Celje
Vodja oddelka:

Jerneja Antončič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.

Oddelek za okolje in zdravje Celje

Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje; T:03 42 51 200, F:03 42 51 172, E:ce.coz@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 1/2

Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.4
verzija predloge poročila: 1.4



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 17/35619
Namen: Notranji nadzor
Naročnik: VODOVOD ARTIČE, ARTIČE 21 A, 8253 Artiče
Vzorec odvezel: Jernej Jezernik, NLZOH OOO Celje
Čas odvzema: 06.04.2017 10:40
Mesto odvzema: Vodovod Artiče, Vodohran, iztok na dotočni cevi v vodohran
Vzorec sprejel: Jernej Jezernik
Kraj in čas sprejema: Celje, 06.04.2017 13:51

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2163-6/18328-17/35619-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4003-6/18328-17/35619-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 17/35619
Namen: Notranji nadzor
Naloga: VODOVOD ARTIČE - pitne vode
Vodja naloge: Blaž Goličnik, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOVOD ARTIČE, ARTIČE 21 A, 8253 Artiče
Delovni nalog: pogodba št. 17-604-2/05
Mesto odvzema: Vodovod Artiče, Vodohran, iztok na dotočni cevi v vodohran
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5: 2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 18.04.2017
Datum in ura: 06.04.2017 10:40 **Datum in ura:** 06.04.2017 13:51
Odvzel: Jernej Jezernik, NLZOH OOO Celje **Sprejel:** Jernej Jezernik

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.4	°C		DIN 38404-C4-2:1976, na mestu odvzema	06.04.17 06.04.17
Klor-prosti	<0.02	# mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2000, na mestu odvzema	06.04.17 06.04.17

Vodja oddelka:
Jerneja Antončič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Jerneja Antončič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 18.04.2017
14:17:23

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 17/35619; lab.št.: 17/2555
Namen: Notranji nadzor
Naloga: VODOVOD ARTIČE - pitne vode
Vodja naloge: Blaž Goličnik, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOVOD ARTIČE, ARTIČE 21 A, 8253 Artiče
Delovni nalog: pogodba št. 17-604-2/05
Mesto odvzema: Vodovod Artiče, Vodohran, iztok na dotočni cevi v vodohran
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 06.04.2017 10:40

Odvzel: Jernej Jezernik, NLZOH OOO Celje

Prevzem vzorca

Datum in ura: 06.04.2017 14:04

Prevzel: Tjaša Pecarski

Datum poročila: 11.04.2017

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 mL	06.04.2017 14:30 10.04.2017 08:29
Koliformne bakterije	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 mL	06.04.2017 14:30 10.04.2017 08:29
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	06.04.2017 14:30 10.04.2017 08:29
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	najdeno (<4)	CFU/mL	06.04.2017 14:30 10.04.2017 08:29

Analistik:
Leonida Kobola, univ.dipl.biol.

Odgovorna oseba:
Leonida Kobola, univ.dipl.biol.
Elektronsko podpisal Leonida Kobola, univ.dipl.biol. ob 11.04.2017 10:12:07

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.