



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE

IPAVČEVA 18, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 200, telefax: (03) 42 51 115
ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIJO, LABORATORIJ ZA SANITARNO MIKROBIOLOGIJO
GREGORČIČEVA 5, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 210, telefax: (03) 42 51 212

Protokol: **PV/256**
Status: **Končni, Verzija: 1.00**

POROČILO O PRESKUSU

Pošiljatelj: **ZZV Celje, Oddelek ZE, Služba za higieno, Enota za komunalno higieno, Ipavčeva 18, 3000 CELJE**
Naročnik, Plačnik, Lastnik: **VODOVOD ARTIČE, Artiče 21 a, 8253 ARTIČE**
Poslano v vednost: **pošiljatelju**

Sprejem: **24.01.2013 ob 14:30, Preiskano do: 28.01.2013**
Namen odvzema: **Notranji nadzor**

Vzorci prinesel: **Kandorfer Jože**

Vzorec: **Pitna voda iz vrtine**

Odvzel: **Kandorfer Jože**
Datum odvzema: **24.01.2013 ob 12:30**
Stanje ob prevzemu: **ustrezno**
T vode ob odvzemu: **7,3 °C**
Lokacija: **VODOVOD ARTIČE**
Odvzemno mesto: **voda iz vrtine na dotoku v VH**

Preiskava: **Pitne vode redna preiskave Colilert**

Zahtevek: **Kriteriji za zahtevane parametre so povzeti po pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004,35/2004,26/2006,92/2006,25/2009).**

PARAMETER	METODA	PREISK. KOLIČINA	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA	ZAČETEK KONEC
<i>Escherichia coli</i>	Colilert 18 Quanti-Tray 36±2°C	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	MPN/100 ml	24.01.2013 15:00 28.01.2013 08:54
Koliformne bakterije	Colilert 18 Quanti-Tray 36±2°C	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	MPN/100 ml	24.01.2013 15:00 28.01.2013 08:54
Število kolonij pri 22° C	ISO 6222:1999	1 ml	/	ni najdeno	CFU/ml	24.01.2013 15:00 28.01.2013 08:54
Število kolonij pri 36° C	ISO 6222:1999	1 ml	100	ni najdeno	CFU/ml	24.01.2013 15:00 28.01.2013 08:54

Točke: **11**

Odgovorna oseba:
Mag. Maja Gošnjak
dr.vet.med.



Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

V Celju, 28.01.2013
Stran: 1 od 1